



Português



Español





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

E.T. N°
002/2023

Rev. 01

SUPORTE DIELÉTRICO COMPACTO - FDS para vãos de até 60 metros



INFORMAÇÕES GERAIS

DESCRIÇÃO:

Projetado para suportar cabos ADSS em regiões urbanas.

Características:

- Instalação para apenas um cabo
- Vãos: até 60 metros
- Dimensões: 80 mm x 72 mm x 60 mm
- Matéria-prima: Polímero preto com proteção raios UV.
- Carga mínima de ruptura na horizontal: 80kgf
- Carga mínima de ruptura na vertical: 80kgf
- Carga mínima de escorregamento: 25kgf
- Faixa de aplicação: cabos de Ø 5,00 até 19,00 mm



Nota: Necessário jogos de insertos com variação de faixa de 1,00 mm (exemplo: inserto para cabo ADSS de Ø 10,00 a 11,00 mm, novo inserto para Ø 11,10 a 12,00 mm, etc).



PLP BRASIL

Tel.: +55 11 4448-8000
telecom@plp.com.br
www.plp.com.br

PLP ARGENTINA

Tel.: +54 (237) 483-6975 / 6976
info@plpargentina.com.ar
www.plpargentina.com.ar

PLP COLOMBIA

Tel.: +57 (4) 418-6743
mlopera@plpcolombia.com
www.plpcolombia.com

Página
1/1



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

E.T. N°
002/2023-E

Rev. 01

SOPORTE DIELECTRICO COMPACTO - FDS para vanos hasta 60 metros



INFORMACIONES GENERALES


DESCRIPCIÓN:

Diseñado para soportar cables ADSS en zonas urbanas.

Características:

- Instalación para un único cable.
- Vanos: hasta 60 metros.
- Dimensiones: 80 mm x 72 mm x 60 mm.
- Materia prima: Polímero negro con protección UV.
- Carga mínima de rotura horizontal: 80 kgf.
- Carga mínima de rotura vertical: 80 kgf.
- Carga mínima de deslizamiento: 25 kgf.
- Rango de aplicación: cables de Ø 5,00 hasta 19,00 mm.

Nota: Se requieren juegos de insertos con variación de rango de 1,00 mm (ejemplo: inserto para cable ADSS de Ø 10,00 a 11,00 mm, nuevo inserto para Ø 11,10 a 12,00 mm, etc.).



PLP BRASIL

Tel.: +55 11 4448-8000
telecom@plp.com.br
www.plp.com.br

PLP ARGENTINA

Tel.: +54 (237) 483-6975 / 6976
info@plpargentina.com.ar
www.plpargentina.com.ar

PLP COLOMBIA

Tel.: +57 (4) 418-6743
mlopera@plpcolombia.com
www.plpcolombia.com

Página
1/1